記録

A	98-05-29 三好 細貝
B	98-07-08 藤岡 細貝
C	98-08-26 藤岡 細貝
D	98-09-21 藤岡 細貝
E	98-10-20 日高 細貝
F	98-11-07 藤岡 細貝
G	01-07-10 藤岡 江種
H	06-08-08 藤岡 勇谷
J	



本体じか付導帯加工図

導帯最大板厚ｔ4

表板穴明寸法

穴明寸法は遮断器窓枠に対し片側1.0の隙間をもたせたものです。



穴明寸法

M4X0.7ねじ又はφ5



第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION				三菱ノーヒューズ遮断器 NF30-KC,NF50-KC (2P,3P) 外形寸法図
DIM IN mm	作成 DRAWN	照査 CHECKED	設計 DESIGNED	検認 APPROVED	
尺度 SCALE NTS	日高	諏原	日高	細貝 石井	LN801A459
作成日付 DATE '98-01-17					

図番	
日付 DATE	
頁 PG	
図面番号 DRAWING NO	
区分	
摘要	
図面配布先	